

Gメッセ群馬の換気について

空調換気扇

| 設置階 | 機器番号 | 部屋名 | OA量[m ³] | 部屋容積[m ³] | 換気回数[回/h] |
|-----|----------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 1階 | HEU-1-01 | シビクルーム A | 500 | 272 | 1.9 |
| 1階 | HEU-1-02 | シビクルーム B | 250 | 136.9 | 1.9 |
| 1階 | HEU-1-03 | 主催者事務室 A | 150 | 77.7 | 2 |
| 1階 | HEU-1-04 | 主催者事務室 B | 150 | 77.4 | 2 |
| 1階 | HEU-1-05 | 主催者事務室 C | 150 | 67.5 | 2.3 |
| 2階 | HEU-2-01 | 205 | 300 | 38 | 7.9 |
| 2階 | HEU-2-02 | 206A | 300 | 49.4 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-03 | 206B | 300 | 49.4 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-04 | 207A | 300 | 49.4 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-05 | 207B | 300 | 49.4 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-06 | 208A | 350 | 56.7 | 6.2 |
| 2階 | HEU-2-07 | 208B | 350 | 56.7 | 6.2 |
| 2階 | HEU-2-08 | 209A | 200 | 30 | 6.7 |
| 2階 | HEU-2-09 | 209B | 200 | 30 | 6.7 |
| 2階 | HEU-2-10 | 210 | 250 | 43.1 | 5.8 |
| 2階 | HEU-2-11 | 211A | 300 | 49.5 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-12 | 211B | 300 | 49.5 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-13 | 212A | 350 | 55.7 | 6.3 |
| 2階 | HEU-2-14 | 212B | 350 | 55.7 | 6.3 |
| 2階 | HEU-2-15 | 213A | 300 | 49.6 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-16 | 213B | 300 | 49.6 | 6.1 |
| 2階 | HEU-2-17 | 214A | 250 | 43 | 5.9 |
| 2階 | HEU-2-18 | 214B | 250 | 43 | 5.9 |
| 2階 | HEU-2-19 | 215A | 350 | 54.8 | 6.4 |
| 2階 | HEU-2-20 | 215B | 350 | 54.8 | 6.4 |
| 2階 | HEU-2-21 | 204 | 350 | 58.8 | 6 |
| 2階 | HEU-2-22 | | 125 | 47.9 | 5.3 |
| 2階 | HEU-2-23 | 203 | | | |
| 3階 | HEU-3-01 | 309 | 400 | 63.9 | 6.3 |
| 3階 | HEU-3-02 | 308 | 400 | 63.9 | 6.3 |
| 3階 | HEU-3-03 | 307 | 450 | 55.9 | 8.1 |
| 3階 | HEU-4-01 | 405 | 550 | 63 | 8.8 |
| 3階 | HEU-4-02 | 406 | 450 | 70.9 | 6.4 |
| 3階 | HEU-4-03 | 407 | 500 | 70.1 | 7.2 |

空冷式ヒートポンプパッケージ

| 設置階 | 機器番号 | 部屋名 | OA量[m ³] | 部屋容積[m ³] | 換気回数[回/h] |
|-----|----------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 1階 | ACP-19-1 | 特別応接室 | 600 | 100.8 | 6 |
| 1階 | | 101 | 300 | 47.1 | 6.4 |
| 1階 | | 102 | 350 | 55.2 | 6.4 |
| 1階 | | 103 | 150 | 23.4 | 6.5 |
| 1階 | ACP-19-2 | 104 | 250 | 37.3 | 6.8 |
| 1階 | | 105 | 200 | 30 | 6.7 |
| | | 上記合計 | 1,250 | 193 | 7 |
| 1階 | | 救護室 | 100 | 37.3 | 2.7 |

コンパクト型空調機

| 設置階 | 機器番号 | 部屋名 | OA量[m ³] | 部屋容積[m ³] | 換気回数[回/h] |
|-----|---------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 1階 | ACC-1-1 | 展示ホール A(北側) | 55,920 | | |
| 1階 | | 展示ホール A(南側) | 55,920 | 69,911.1 | 1.6 |
| 1階 | ACC-1-1 | 展示ホール B(北側) | 55,920 | | |
| 1階 | | 展示ホール B(南側) | 55,920 | 70,584.2 | 1.6 |
| 1階 | ACC-1-1 | 展示ホール C(北側) | 55,920 | | |
| 1階 | | 展示ホール C(南側) | 55,920 | 69,926.6 | 1.6 |
| 1階 | ACC-1-4 | エントランスホール | 1,400 | 1,375.00 | 1.1 |
| 2階 | ACC-2-1 | エントランスロビー | 2,050 | 1,072.60 | 2.0 |
| 2階 | ACC-2-2 | コンコース | 4,350 | 5,890.30 | 0.8 |
| 2階 | | 中会議室前ホワイエ | | 4,999.6 | |
| 2階 | ACC-2-3 | メインホール前ホワイエ | | 1,842.3 | |
| 2階 | | 上記合計 | 5,300 | 6,841.9 | 0.8 |
| 2階 | | 201A | 3,000 | 522.0 | 5.8 |
| 2階 | ACC-2-4 | 201B | 3,000 | 522.0 | 5.8 |
| 2階 | | 上記合計 | 6,000 | 1,043.9 | 5.8 |
| 2階 | ACC-2-5 | 202A | 3,000 | 507.9 | 6.0 |
| 2階 | | 202B | 3,000 | 507.9 | 6.0 |
| 2階 | | 上記合計 | 6,000 | 1,015.9 | 6.0 |
| 2階 | ACC-2-6 | メインホール A | 10,000 | 3,192.8 | 3.2 |
| 2階 | ACC-2-6 | メインホール B | 10,000 | 3,084.7 | 3.3 |
| 2階 | ACC-2-6 | メインホール C | 10,000 | 3,067.5 | 3.3 |
| 3階 | ACC-3-1 | ホワイエ | 5,700 | 2,720.0 | 2.1 |
| 3階 | | 301A | 3,000 | 522.0 | 5.8 |
| 3階 | ACC-3-2 | 301B | 3,000 | 522.0 | 5.8 |
| 3階 | | 上記合計 | 6,000 | 1,043.9 | 5.8 |
| 3階 | | 302A | 3,000 | 508.0 | 6.0 |
| 3階 | ACC-3-3 | 302B | 3,000 | 508.0 | 6.0 |
| 3階 | | 上記合計 | 6,000 | 1,015.9 | 6.0 |
| 3階 | | 305 | 500 | 42.1 | 11.9 |
| 3階 | | 306 | 350 | 50.4 | 7.0 |
| 3階 | ACC-3-4 | 303 | 1,200 | 160.2 | 7.5 |
| 3階 | | 304 | 1,200 | 158.4 | 7.6 |
| 3階 | | 上記合計 | 3,250 | 411.0 | 8.0 |
| 4階 | ACC-4-1 | 展望ラウンジ | | 1,226.9 | |
| 4階 | | ホワイエ | | 1,534.9 | |
| 4階 | | 上記合計 | 4,060 | 2,761.8 | 1.5 |
| 4階 | | 401 | 1,200 | 199.9 | 6.1 |
| 4階 | | 402 | 1,200 | 191.3 | 6.3 |
| 4階 | ACC-4-2 | 403 | 450 | 82.3 | 5.5 |
| 4階 | | 404 | 150 | 16.9 | 8.9 |
| 4階 | | 上記合計 | 3,000 | 490.4 | 6.2 |
| 4階 | ACC-4-3 | 大会議室 A | 7,500 | 1,508.5 | 5.0 |
| 4階 | ACC-4-4 | 大会議室 B | 7,500 | 1,505.6 | 5.0 |